

Јавно предузеће Елгас Сента

Миксата Калмана 37

Сента

jpelgas@elgas-senta.co.rs

Број: 129-1

Дана: 23.03.2026. године

На основу члана 27.став 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019) и члана 92. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у јавном предузећу „Елгас“ Сента бр: 10-2/2022 од 11.01.2022. године и Одлуке о покретању поступка набавке број 129 од 23.03.2026. године, дана 23.03.2026. године упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. Предмет набавке су Добра – | Мерило протока гаса Г4Т | – 50 комада |
| | Регулатор притиска 22 милибара | – 10 комада |

поступак јавне набавке и набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама;

2. Опис добра

Кућно мерило протока гаса G-4T, шифра из општег речника јавне набавке 39340000 - Опрема за гасне мреже. Детаљан опис се може видети у приложеној техничкој документацији.

3. Плаћање се врши у уговореном року а након испостављања валидне фактуре по испоруци добра, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021-др.закон);

4. Достављање понуда

Рок за подношење понуде је: 26.03.2026. године до 12:00 часова, Јавном предузећу „Елгас“ Сента, ул. Миксата Калмана 37, 24400 Сента: - „ПОНУДА- у поступку набавке добра – Мерило и регулатор Г-4Т - поступак јавне набавке и набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама – НЕ ОТВАРАТИ“ или електронском поштом на е-маил адресу: nabavke@elgas-senta.co.rs или се предаје непосредно у канцеларији Наручиоца, до горе назначеног рока.

5. Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена. Мерадна је понуђена цена без ПДВ-а;
6. Особа за контакт: Зоран Марчета, тел: 0648278562; е-маил адреса: zoran.marceta@elgas-senta.co.rs
7. Након избора најповољнијег понуђача закључује се уговор о набавци добра до 28.03.2026. године.



Директор

Стефан Лопушина

Прилог:

- Техничка документација.
- Структура цене
- Опис и спецификације предмета, услови извршења
- Подаци о предмету набавке

Техничка документација

Набавка кућног мерила протока гаса Г-4Т

Набављају се следеће количине:

Р.бр.	Назив	Комада
1	Мерило са мехом и темп. компензатором вел. Г-4 ДН25 Л250	50

Техничке карактеристике мерила са меховима

1. Гасомери са меховима морају имати уграђен температурни компензатор, који температуру природног гаса, у минималном опсегу од -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, коригује на $+15^{\circ}\text{C}$.

2. Могуће је понудити и гасомере са LCD показним уређајем, који помоћу уграђеног сензора мери температуру протекле запремине гаса и исту коригује на $+15^{\circ}\text{C}$.

3. Карактеристике гасомера су:

Величина гасомера		Г-4
$Q_{\max}/Q_{\min}$		6/0,04 m ³ /h
Осно растојање		250 mm
Прикључак	DN	25
	спој	навој 5/4"

4. Највећа дозвољена грешка (НДГ) свих гасомера класе тачности 1,5 мора бити:

$\pm 3\%$ за протоке $Q_{\min} \leq Q < 0,1 Q_{\max}$,
 $\pm 1.5\%$ за протоке $0,1 Q_{\max} \leq Q \leq Q_{\max}$

5. За гасомере који показују само кориговану запремину по температури, највећа дозвољена грешка се повећава за вредности приказане у важећем **“Правилнику о мерилима”**

6. Максимално дозвољени пад притиска при $Q_{\max}$ мора бити мањи од 2 mbar.

7. Материјал кућишта гасомера мора да је челични лим, а мембрана од синтетичког материјала.

8. Гасомери морају бити ватроотпорни до 0,1 bar у складу са EN 1359.

9. Информације (натписи) које се стављају на гасомере морају бити на српском језику и у складу са захтевима дефинисаним у **“Правилнику о мерилима”**, Прилог 1, тачка 9.1.

10. Површинска заштита кућишта гасомера мора бити висококвалитетна.

11. Механизам мерног уметка гасомера мора имати својство самочишћења изражено бројчаном вредношћу RPF (фактор отпора механизма).

12. Због спречавања неовлашћене потрошње природног гаса, мерни уметак гасомера мора бити немагнетан.

13. Уколико гасомер има механички показни уређај (бројчаник), мора имати могућност додавања LF давача, који би, помоћу уграђеног магнета на последњем бубњићу бројчаника, индуковао импулс вредности $0,01 \text{ m}^3$ / импулсу за мерила Г-4.

14. Гасомери који имају LCD као показни уређај, саставни део понуде мора бити софтвер и хардвер који се користе при испитивању тачности понуђених гасомера у лабораторијским условима.

15. Температура амбијента у којој гасомер мора задовољити наведене метролошке и друге карактеристике је минимално у опсегу од -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

16. Гарантни рок не сме бити краћи од 2 године.

Структура цене

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Количина	Јед. цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (без ПДВ-а)	Јед. Цена (са ПДВ- ом)	Укупна цена (са ПДВ- ом)
1	Мерило са мехом и темп. компензатором вел. Г-4 ДН25 Л250	Ком.	50				
2	Регулатор притиска за Г-4 од 22 молибара	Ком.	10				
3	Укупно:						

СВЕУКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А _____ **ДИНАРА**

СВЕУКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ _____ **ДИНАРА**

Опис и спецификације предмета, услови извршења

Понуда се тражи за набавку кућног мерила протока гаса G-4T и Регулатора притиска

Рок важења понуде не може да буде краћи од 30 дана.

1. РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара је _____ календарских дана од дана пријема захтева за испоруку, на основу потписаног уговора.

2. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок је _____ године од дана извршене примопредаје (гарантни рок уписује понуђач).

НАПОМЕНА: Гарантни рок је најмање 2 године, а највише 5 година од дана извршене примопредаје.

Испоручилац је дужан да у гарантном року на писмени позив Наручиоца, о свом трошку, отклони све уочене недостатке или ако то није могуће да о свом трошку замени неисправна добра са новим одговарајућег квалитета.

Подаци о предмету набавке

Предмет јавне набавке: Набавка кућног мерила протока гаса G-4T и регулатора притиска, шифра из општег речника јавне набавке 39340000 - Опрема за гасне мреже

Предметна јавна набавка се спроводи као мала јавна набавка на коју се не односи закон о јавним набавкама.

Наручилац: Јавно предузеће "ЕЛГАС" Сента, Миксат Калмана 37, 24400 Сента, матични број: 08025886, ПИБ: 101099930, шифра и назив делатности: 3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Преглед и стручна оцена понуда и припрема Предлога одлуке о додели уговора: најдуже у року који је назначен у позиву.

Израда уговора најкасније 2 дана од дана доношења одлуке о додели уговора.